PIĘTRO 2

Centrala oddymiania

UCS 6000

HDGs 3x2,5mm2

zasilić przed wyłącznikiem głównym budynku

Siłownik klapy oddymiającej

puszka PIP

HDGs 3x1,5mm2

Bateria
akumulatorów 24V

HDGs 3x1,5mm2

CD

P.P.

HDGs 3x1,5mm2

HDGs 3x1,5mm2

HDGs 3x1,5mm2

ROP

PIĘTRO 1

CD

YnTKSy 4x2x0,8mm2

YnTKSy 2x2x0,8mm2

ROP

PARTER

CD

Maszynownia windy
zjazd awaryjny
w przypadku pożaru

EZ

DDS 500

ROP

PIWNICA

CD

ROP

ebe STUDIO Pracownia Architektoniczna
Plac Moniuszki 2b, 25-334 Kielce, www.ebestudio.pl, mail: ebe.studio@gmail.com tel. 503 163 865

OBIEKT: Nadbudowa łącznika pomiędzy budynkiem szkoły a budynkiem internatu z przeznaczeniem w całości na potrzeby Zespołu Szkół Informatycznych , budowa drogi pożarowej, parkingu dla samochodów osobowych na 48 na działce nr ewid. 605/1 ul. Warszawska 96 w Kielcach.

T-04

STADIUM: Projekt budowlano-wykonawczy

TREŚĆ: Schemat blokowy oddymiania

SKALA:

PROJEKTANT:	inż. Janusz Waldon	nr uprawnień: KI-w/6039	rozdz.	1:100
SPRAWDZAJĄCY:	inż. Witold Wojciechowski	nr uprawnień: KI-w/0634	rozdz.	08.2018