

L.dz. 251-S.0132.412.2018

Kielce 07.09.2018r.

dotyczy : postępowania w sprawie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy Pzp, w trybie przetargu nieograniczonego p.n. „Nadbudowa łącznika między budynkiem szkoły a budynkiem internatu z przeznaczeniem całości na potrzeby Zespołu Szkół Informatycznych, budowa drogi pożarowej, parkingu dla samochodów osobowych do 48 miejsc na działce nr ewid.99, obręb 0011, ul. Warszawska 96 w Kielcach, I etap.”

PYTANIA I WYJAŚNIENIA DO SIWZ

Działając w trybie art.38 ust.1 i 2 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że wpłynęły od Wykonawców wnioski o udzielenie wyjaśnień dotyczących zapisów SIWZ, których treść oraz odpowiedzi na pytania Wykonawców zamieszczamy poniżej:

Pytanie 1: Po przeanalizowaniu dokumentacji projektowej, zauważyłem brak dokumentacji branży elektrycznej. Zwracam się z prośbą o załączenie kompletnej dokumentacji projektowej branżowej tj. instalacji elektrycznych, co umożliwi poprawną i sprawną wycenę.

Odpowiedź 1: Dokumentacja projektowa została uzupełniona i znajduje się na stronie Zamawiającego

Pytanie 2: Z przedmiarów dotyczących instalacji elektrycznej wynika, że przewidziano montaż opraw oświetleniowych konkretnego producenta co nie jest zgodne z PZP. Zwracam się z prośbą o możliwość zastosowania opraw innych producentów o parametrach nie gorszych niż ujęte w przedmiarach.

Odpowiedź 2: Zgodnie z zapisami w SIWZ, jeżeli przy opisie przedmiotu zamówienia wskazana została nazwa producenta, znak towarowy, patent lub kraj pochodzenia, bądź rozwiązanie wskazujące na konkretnego producenta w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp. Zamawiający - zgodnie z art. 29 ust. 3 oraz art. 30 ust. 4 Pzp – wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń, rozwiązań itp. równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane.

Pytanie 3: Dokumentacja projektowa branżowa instalacji sanitarnej przewiduje montaż zaworów konkretnego producenta co nie jest zgodne z PZP. Zwracam się z prośbą o możliwość zastosowania materiałów równoważnych o nie gorszych parametrach.

Odpowiedź 3: Wyjaśnienie jak w odpowiedzi na pytanie 2.


Pytanie 4: Zestawienie stolarki drzwiowej wewnętrznej przewiduje montaż stolarki PCV EI 30 dymoszczelnej co nie jest wykonalne. Zgodnie z przepisami poż. wykonanie stolarki o klasie EI 30 oraz EI 60 wymaga

zastosowanie materiału niepalnego. Zwracam się z prośbą o możliwość zastosowania stolarki ppoż. z kształowników aluminiowych, które zapewnią poprawność wykonania ww. zadania.

Odpowiedź 4: Należy wykonać stolarkę p.pož. z kształowników aluminiowych.

Pytanie 5: Brak możliwości wykonania okien PCV EI 60 uchylno-rozwiernych. Okno pożarowe EI 60 można wykonać z kształowników aluminiowych co spowoduje brak osiągnięcia współczynnika wymaganego dla stolarki okiennej 0,9. Maksymalny możliwy współczynnik do osiągnięcia to 1,2. Brak możliwości uchylecia pojedynczych kwater. Możliwości rozwarcia. Proszę o możliwość zastosowania rozwiązania zaproponowanego powyżej tj. wykonanie stolarki okiennej EI 60 z kształowników aluminiowych o współczynniku 1,2 W/m²K oraz bez możliwości uchylecia pojedynczych kwater.

Odpowiedź 5: Zamawiający wyraża zgodę na proponowane rozwiązanie.

DYREKTOR
Zespołu Szkół Informatycznych
im. gen. Józefa Hauke-Bosaka
w Kielcach

mgr Tomasz Koziel