

ZAŁĄCZNIK - BILANS POWIETRZA

Lp.	POMIESZCZENIE	Powierzchnia	Wysokość	Kubatura	Ilość wymian	Nawiew	Ilość wymian	Wywiew	Ilość wymian	Wywiew odrębny	UWAGI	
		m2	m	m3/h	w/h	m3/h	w/h	m3/h	w/h	m3/h		
PIWNICA												
A-0.1	WYMIENNIKOWNIA	24,35	2,51	61,12					2,0	120	Grawitacja Wywiewy odrębne 100	
A-0.2	WYMIENNIKOWNIA	14,67	2,51	36,82					2,2	80		Grawitacja
A-0.3	POM. NIEUŻYTKOWE	44,55	2,51	111,82					1,8	200		Grawitacja
A-0.14	ANEKS SPRZĄTACZEK Z WC I POM. PORZĄDK.	17,49	2,68	46,87					2,1	100		
Lp.	POMIESZCZENIE	Powierzchnia	Wysokość	Kubatura	Ilość wymian	Nawiew	Ilość wymian	Wywiew	Ilość wymian	Wywiew odrębny	UWAGI	
		m2	m	m3/h	w/h	m3/h	w/h	m3/h	w/h	m3/h		
PARTER A												
A-1.1	WIATROŁĄP	31,01	3,14	97,37	1,5	150	1,5	150			Nawiew	Wywiew
A-1.2	HOL GŁÓWNY	33,2	2,74	90,97	1,6	150	1,6	150			2650	1690
A-1.3	SALA DYDAKTYCZNA	54,23	2,74	148,59	3,0	450	3,0	450				
A-1.4	SALA DYDAKTYCZNA	44,46	2,74	121,82	3,0	360	3,0	360				
A-1.5	PRACOWNIE KUCHENNE	65,5	2,74	179,47	4,5	800			4,5	800	Wyw odręb + z okapów	Wywiewy odrębne
A-1.6	POKÓJ BIUROWY	14,48	2,74	39,68	1,5	60	1,5	60				800
A-1.7	GABINET PIELĘGNIARSKI	17	2,74	46,58	1,3	60	1,3	60				30
A-1.8	ZAPLECZE MAGAZYNOWE	5,91	2,74	16,19					1,9	30	Nawiew ze sklepu	50
A-1.9	SKLEPIK	9,6	2,74	26,30	1,1	30					Wywiew przez zaplecze	80
A-1.10	ZSZ NR 8 - Prac fryzjerska	14,47	2,74	39,65							Grawitacja	960
A-1.11	KIEROWNIK NAUK I ZAWODU	9,33	2,74	25,56							Grawitacja	
A-1.12	KLATKA SCHODOWA	17,16	2,74	47,02							Grawitacja	
A-1.13	WIATROŁĄP	3,01	2,74	8,25							Grawitacja	
A-1.14	POKÓJ NAUCZYCIELSKI	9,38	2,74	25,70							Grawitacja	
A-1.15	WC NPS	9,39	2,74	25,73					1,9	50	Naw. z korytarza	
A-1.16	WC MĘSKI	9,55	2,74	26,17					3,1	80	Naw. z korytarza	
A-1.17	KADRY	9,69	2,74	26,55							Grawitacja	
A-1.18	KIEROWNIK GOSPODARCZY	9,77	2,74	26,77							Grawitacja	
A-1.19	SZATNIA WIESZAKOWA	9,65	2,74	26,44							Grawitacja	
A-1.20	KSIĘGOWOŚĆ	20,92	2,74	57,32	2,1	120	2,1	120				
A-1.21	DYREKTOR	20	2,74	54,80	1,1	60	1,1	60				
A-1.22	SEKRETARIAT	17,29	2,74	47,37	1,3	60	1,3	60				
A-1.23	KORYTARZ	79,65	2,74	218,24	1,6	350	1,0	220			Nawiew na wc	
PARTER B												
B-1.1	HOL GŁÓWNY	57,33	3,1	177,72	3,1	550	3,1	550			Nawiew	Wywiew
B-1.2	SZATNIA C	23,11	3,1	71,64	4,2	300	4,2	300			2110	1890
B-1.3	SZATNIA B	25,85	3,1	80,14	4,0	320	4,0	320			Nawiew	Wywiew
B-1.4	SZATNIA A	49,13	3,1	152,30	4,1	620	4,1	620			2090	1840
B-1.5	KORYTARZ	19,54	3,1	60,57	2,0	120	1,5	90			Nawiew	Wywiew
B-1.6	SALA GIMNASTYCZNA	126	4,3	541,80	3,0	1600	3,0	1600			Odrębna centrala na salę	1600 1600
B-1.7	MAGAZYN	5,54	3,1	17,17					2,0	35	Z Sali gimnastycznej	Wywiewy odrębne
B-1.8	POKÓJ NAUCZYCIELI	8,54	3,1	26,47					1,1	30	Nawiew z korytarza	65
B-1.9	SZATNIA D	7,53	3,1	23,34	8,6	200	4,3	100				
B-1.10	UMYWALNIA MĘSKA	6,14	3,1	19,03					7,9	150	Nawiew z szatni	250
B-1.11	UMYWALNIA DAMSKA	6,51	3,1	20,18					5,0	100	Nawiew z szatni	190
B-1.12	SZATNIA M	15,26	3,1	47,31	5,3	250	2,1	100				450
B-1.13	KORYTARZ	52,47	3,1	162,66	1,5	250	1,5	250				100

B-1.14	WC MĘSKI	14,19	3,1	43,99	4,3	190			4,3	190		
B-1.15	DYDAKTYCZNA	52,26	3,1	162,01	3,1	500	3,1	500				Nawiew Wywiew
B-1.16	DYDAKTYCZNA	52,25	3,1	161,98	3,1	500	3,1	500				2370 1820
B-1.17	SCHODY	9,65	3,1	29,92							Grawitacja	
B-1.18	SZATNIA	32,47	3,1	100,66	4,0	400	4,0	400				
B-1.19	SIŁOWNIA	33,22	3,1	102,98	4,4	450			4,4	450		
B-1.20	ZSZ NR8	33,4	3,1	103,54	3,1	320	3,1	320				
B-1.21	PRACOWNIA TELE-INF-DŹWIĘKOWA	33,33	3,1	103,32	3,1	320	3,1	320				
B-1.22	O2E3	33,46	3,1	103,73	3,1	320	3,1	320				
B-1.23	O2E2	33,51	3,1	103,88	3,1	320	3,1	320				
B-1.24	O2E1	32,89	3,1	101,96	3,1	320	3,1	320				
B-1.25	KLATAKA SCHODOWA	15,15	3,1	46,97							Grawitacja	
B-1.26	WC DAMSKI	10,36	3,1	32,12					3,1	100	Nawiew z korytarza	
B-1.27	KORYTARZ	91,12	3,1	282,47	1,1	320	0,8	220			Wywiew przez WC	
Lp.	POMIESZCZENIE	Powierzchnia	Wysokość	Kubatura	Ilość wymian	Nawiew	Ilość wymian	Wywiew	Ilość wymian	Wywiew odrębny	UWAGI	
		m2	m	m3/h	w/h	m3/h	w/h	m3/h	w/h	m3/h		
PIĘTRO I A												
A-2.1	SALA OGÓLNA	30,92	2,73	84,41	3,2	270	3,2	270				Nawiew Wywiew
A-2.2	SALA OGÓLNA	32,04	2,73	87,47	3,1	270	3,1	270				2940 2370
A-2.3	PRACOWANIA JĘZYKOWA	31,24	2,73	85,29	3,2	270	3,2	270				Nawiew Wywiew
A-2.4	PRACOWANIA JĘZYKOWA	31,51	2,73	86,02	3,1	270	3,1	270				1900 1610
A-2.5	PRACOWANIA JĘZYKOWA	32,06	2,73	87,52	3,1	270	3,1	270				Wywiewy odrębne
A-2.6	PRACOWANIA JĘZYKOWA	32,2	2,73	87,91	3,1	270	3,1	270				290 z wc
A-2.7	PRACOWANIA KOMPUTEROWA	32,12	2,73	87,69	3,1	270	3,1	270				210 z wc
A-2.8	SALA OGÓLNA UTK	33,53	2,73	91,54	3,1	280	3,1	280				170 z wc
A-2.9	SALA OGÓLNA UTK	32,95	2,73	89,95	3,0	270	3,0	270				190 z wc
A-2.10	ME UTK	33,13	2,73	90,44	3,0	270	3,0	270				
A-2.11	ME UTK	32,35	2,73	88,32	3,1	270	3,1	270				
A-2.12	POKÓJ NAUCZYCIELI	19,48	2,73	53,18							Grawitacja	
A-2.13	WC MĘSKI	29,49	2,73	80,51	3,6	290			3,6	290		
A-2.14	POKÓJ WYPOCZYNKU DLA NAUCZYCIELI	8,99	2,73	24,54							Grawitacja	
A-2.15	KLATKA SCHODOWA	17,12	2,73	46,74							Grawitacja	
A-2.16	WIATROŁAP	3,01	2,73	8,22							Grawitacja	
A-2.17	WC MĘSKI	18,96	2,73	51,76	4,1	210			4,1	210		
A-2.18	SALA JĘZYKOWA	30,97	2,73	84,55	3,2	270	3,2	270				
A-2.19	PEDAGOG/PSYCHOLOG	9,66	2,73	26,37	2,3	60	2,3	60				
A-2.20	HALL	21,38	2,73	58,37	3,1	180	3,1	180				
A-2.21	WC MĘSKI	8,95	2,73	24,43	3,3	80			3,3	80		
A-2.22	WC NPS	6,53	2,73	17,83	5,0	90			3,4	60		
A-2.23	ANEKS PORZĄDKOWY	2,12	2,73	5,79					5,2	30	Nawiew przez drzwi	
A-2.24	WC MĘSKI	16,44	2,73	44,88	4,2	190			4,2	190		
A-2.25	KORYTARZ	58,865	2,73	160,70	1,5	240	1,5	240			podział do dwóch central	
A-2.25	KORYTARZ	58,865	2,73	160,70	1,6	250	1,6	250			podział do dwóch centra	
PIĘTRO I B												
B-2.1	HOL GŁÓWNY	90,33	3,14	283,64	1,5	420	1,5	420				Nawiew Wywiew
B-2.2	SCHODY	11,06	3,14	34,73							Grawitacja	1750 1620
B-2.3	KORYTARZ	49,47	3,13	154,84	1,5	240	1,5	240				Nawiew Wywiew
B-2.4	GABINET WICEDYREKTORA II	13,04	3,09	40,29	1,5	60	1,5	60				1310 1310
B-2.5	POKÓJ NAUCZYCIELSKI	24,99	3,09	77,22	2,3	180	2,3	180				Nawiew Wywiew

B-2.6	K-6	38,04	3,09	117,54	3,1	360	3,1	360				2270	2170
B-2.7	K-5	38,69	3,09	119,55	3,0	360	3,0	360					
B-2.8	WC MĘSKI	12,05	3,1	37,36	3,5	130			3,5	130			
B-2.9	SALA MATEMATYCZNA	54,64	3,1	169,38	3,0	510	3,0	510					
B-2.10	SALA MATEMATYCZNA	53,17	3,1	164,83	3,0	500	3,0	500					
B-2.11	SALA DYDAKTYCZNA	32,48	3,1	100,69	3,0	300	3,0	300				Wywiewy odrębne	
B-2.12	GABINET WICEDYREKTORA I	12,03	3,1	37,29	1,6	60	1,6	60				130	z wc
B-2.13	SALA DYDAKTYCZNA	55,32	3,1	171,49	3,0	520	3,0	520				100	z wc
B-2.14	POKÓJ NAUCZYCIELI	12,14	3,1	37,63	1,6	60	1,6	60				200	z dyg.
B-2.15	SALA DYDAKTYCZNA	55,36	3,1	171,62	3,0	520	3,0	520				200	z dyg.
B-2.16	ZAPLECZE SALI FIZ.-CHEM.	12,3	3,1	38,13	2,6	100	2,6	100	5,2	200	Wyw. przez dygestorium		
B-2.17	SALA FIZ.-CHEM.	54,78	3,1	169,82	3,5	600	3,5	600	1,2	200	Wyw. przez dygestorium		
B-2.18	KLATKA SCHODOWA	15,24	3,1	47,24							Grawitacja		
B-2.19	WC PERSONELU	10,51	3,1	32,58					3,1	100	Naw. z korytarza		
B-2.20	KORYTARZ	87,22	3,11	271,25	1,5	410	1,1	310			Wywiew przez WC		
Lp.	POMIESZCZENIE	Powierzchnia	Wysokość	Kubatura	Ilość wymian	Nawiew	Ilość wymian	Wywiew	Ilość wymian	Wywiew odrębny	UWAGI		
		m2	m	m3/h	w/h	m3/h	w/h	m3/h	w/h	m3/h			
PIĘTRO II A													
A-3.1	POKÓJ NAUCZYCIELI	10,24	2,74	28,06	2,1	60	2,1	60				Nawiew	Wywiew
A-3.2	SALA DYDAKTYCZNA	54,12	2,74	148,29	3,0	450	3,0	450				1320	1320
A-3.3	POKÓJ NAUCZYCIELI	12,7	2,74	34,80	1,7	60	1,7	60				Nawiew	Wywiew
A-3.4	K-4/DYDAKTYCZNA	51,82	2,74	141,99	3,2	450	3,2	450				2510	2130
A-3.5	SERWEROWNIA	9,88	2,74	27,07	4,4	120	4,4	120				Wywiewy odrębne	
A-3.6	K-3	55,19	2,74	151,22	3,0	450	3,0	450				210	z wc
A-3.7	POKÓJ NAUCZYCIELI	13,65	2,74	37,40	1,6	60	1,6	60				170	z wc
A-3.8	K-2	53,17	2,74	145,69	3,1	450	3,1	450				380	
A-3.9	K-1	52,74	2,74	144,51	3,1	450	3,1	450					
A-3.10	RADIOWĘZEŁ	13,07	2,74	35,81	1,7	60	1,7	60					
A-3.11	BIBLIOTEKA	39,43	2,74	108,04							Grawitacja		
A-3.12	CZYTEL尼亚	19,49	2,74	53,40	3,0	160	3,0	160					
A-3.13	KLATKA SCHODOWA	17,12	2,74	46,91							Grawitacja		
A-3.14	WIATROŁAP	3,01	2,74	8,25							Grawitacja		
A-3.15	WC MĘSKI	18,96	2,74	51,95	4,0	210			4,0	210			
A-3.16	K-7	41,23	2,74	112,97	3,1	350	3,1	350					
A-3.17	HALL	21,83	2,74	59,81	1,5	90	1,5	90					
A-3.18	WC MĘSKI	8,94	2,74	24,50					3,3	80	Naw. z A-3.22		
A-3.19	WC NPS	7,53	2,74	20,63					2,9	60	Naw. z A-3.23		
A-3.20	ANEKS PORZĄDKOWY	1,96	2,74	5,37					5,6	30	Naw. z A-3.24		
A-3.21	POKÓJ NAUCZYCIELSKI	16,83	2,74	46,11							Grawitacja		
A-3.22	KORYTARZ	41,2	2,74	112,89	1,5	170					Wywiew przez WC		
A-3.23	PRZEDSIONEK PPOŻ.	22,86	2,74	62,64	1,6	100	1,6	100					
A-3.24	KORYTARZ	31,48	2,74	86,26	1,6	140	1,6	140					